

प्रेषक,

जिला विद्यालय निरीक्षक
फिरोजाबाद।

सेवामें,

मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक
आगरा।

पत्रांक:मान्यता / _____ / 2024-25 /

दिनांक 19 जून 2024,

विषय:- एवेन्यूज द इण्टर नेशनल स्कूल जलेसर रोड फिरोजाबाद का नाम जी0डी0 गोइन्का
पब्लिक स्कूल फिरोजाबाद में परिवर्तित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त के सम्बन्ध में निवेदन करना है कि एवेन्यूज द इण्टर नेशनल स्कूल जलेसर रोड फिरोजाबाद को सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापूर्ति प्रमाण पत्र पत्रांक: एन0 ओ0सी0 / 8662-67 / 2018-19 / दिनांक 02.03.2019 को मान्यता प्रदान की गई है। प्रबन्धक, एवेन्यूज द इण्टर नेशनल स्कूल जलेसर रोड फिरोजाबाद ने अपने पत्र दिनांक 21.03.2024 के द्वारा एवेन्यूज द इण्टर नेशनल स्कूल जलेसर रोड फिरोजाबाद का नाम जी0डी0 गोइन्का पब्लिक स्कूल फिरोजाबाद के नाम से परिवर्तित करने हेतु आवश्यक पत्राजात अद्योहस्ताक्षरी कार्यालय में प्राप्त कराये गये हैं।

अतः प्रबन्धक एवेन्यूज द इण्टर नेशनल स्कूल जलेसर रोड फिरोजाबाद के पत्र दिनांक 02.03.2024 के क्रम में उक्त विद्यालय का नाम जी0डी0 गोइन्का पब्लिक स्कूल फिरोजाबाद के नाम से परिवर्तित करने हेतु आवश्यक पत्राजात निम्नवत आपकी सेवामें सादर प्रेषित है।

संलग्नक-

- 01.मान्यता प्रति (दो प्रति में)
- 02.प्रस्ताव (दो प्रति में)
- 03.सोसाइटी पंजीकरण (दो प्रति में)
- 04.सहमति पत्र (दो प्रति में)

जात
21/6/24

भवदीया

(निशा अस्थाना)
जिला विद्यालय निरीक्षक
फिरोजाबाद।

पू0संख्या व दिनांक उक्तवत, 1723-24

प्रतिलिपि- प्रबन्धक, एवेन्यूज द इण्टर नेशनल स्कूल जलेसर रोड फिरोजाबाद को उनके पत्र दिनांक 21.03.2024 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

जिला विद्यालय निरीक्षक
फिरोजाबाद

प्रारूप-छ (संलग्नक-6)
अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

यूआईडी संख्या : UPFS/2024/119491/FIR/FIROZABAD/1460/CFO
दिनांक : 29-05-2024

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स **G.D.GOENKA PUBLIC SCHOOL** पता **KHASRA NO-31, MAUZA KAKRAU , JALESAR ROAD, FIROZABAD** तहसील - **FIROZABAD** प्लॉट एरिया **4539.04 sq.mt** (वर्गमीटर), कुल कवर्ड एरिया **4496.24** (वर्ग मीटर), ब्लॉकों की संख्या - **1** जिसमें -

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
A	3	0	9.46 mt.

है। भवन का अधिभोग मेसर्स **G.D.GOENKA PUBLIC SCHOOL** द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण द्वारा दिनांक **05-06-2024** को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **ASHESHDEEP SINGH** के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्रुत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **06-06-2024** से **06-06-2027** तक **3** वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशामन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशामन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मेसर्स **G.D.GOENKA PUBLIC SCHOOL** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मेसर्स **G.D.GOENKA PUBLIC SCHOOL** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।"

Note : भवन के सैट बैक एंव स्टेयरकेस के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या:-18/छ:-पु0-8-2022/905(34)/2016टी0सी0 गृह (पुलिस) अनुभाग-8 लखनऊ दिनांक 07.01.2022 के अनुपालन में छूट प्रदान की जाती हैं एवं सैटबैक के सम्बन्ध में सत्ता प्राधिकारी से निर्धारण कराया जाना अपेक्षित है। भवन में अतिरिक्त निर्माण कार्य/ढांचागत परिवर्तन किए जाने से पूर्व अग्निशामन विभाग से एनओसी प्राप्त करना अनिवार्य होगा। प्रत्येक 03 माह में फायर मॉक ड्रिल कराते हुए रिकॉर्ड रखा जाए। यह अनापत्ति प्रमाण पत्र केवल भूतल व प्रथम तल तथा द्वितीय तल संवाहित **G.D.GOENKA PUBLIC SCHOOL** के लिये निर्गत है। भवन में स्थापित अग्निशामन व्यवस्थाओं के अकार्यशील होने पर निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जायें।



निर्गत किये जाने का दिनांक : **06-06-2024**
स्थान : **FIROZABAD**

हस्ताक्षर - (डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)
Satyendra Prasad Pandey

B6E0E55BC9A48E07B1E7CDA5052B354287871200

06-06-2024

Note:- Kindly check the authentication of NOC by verifying the UID at departmental portal of UP Fire Service.